VAISALA

L

CO_2湿度温度変換器 GMW90R オーダーフォーム（デジタル出力）

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CO_2湿度温度変換器	**GMW90R**	**5**	**0**	**A**	**A**	**A**						**A**	**2**	
6	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003						0							
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003						1							
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005						2							
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005						3							
		グレー(ディスプレイ非表示)RAL7035						4							
		グレー(ディスプレイ表示)RAL7035						5							
		アイボリー(ディスプレイ非表示)RAL1015						6							
		アイボリー(ディスプレイ表示)RAL1015						7							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003						8							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003						9							
		白(ディスプレイ表示、CO_2レベルLED表示)RAL9003						A							
7	単位	℃(摂氏)							A						
		°F(華氏)							B						
8	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO_2								A					
		温度(T)+エンタルピー(h)+CO_2								H					
		温度(T)+露点(Td)+CO_2								K					
		温度(T)+絶対湿度(A)+CO_2								S					
		温度(T)+湿球温度(Tw)+CO_2								W					
		温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO_2								Y					
		温度(T)+混合比(x)+CO_2								X					
9	標高設定	標準設定(海面)									0				
		ユーザー特別設定 _____ m									X				
10	CO_2 レベルLED設定値	なし※										0			
		標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※										1			
		ユーザー特別設定 範囲 黄:_____ 赤:_____ ppm※※										X	A		
12	取扱説明書	多言語クイックガイド												2	

※項目6で0～9を選択した場合は「なし」を選択してください。
※※項目6でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
・GMW90ｼﾘｰｽﾞの校正ｻﾎﾟｰﾄは校正証明書付ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙへの交換ｻｰﾋﾞｽとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	備考	
湿度温度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール	
CO_2モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール	
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続	